



W związku z powtarzającymi się pożarami sadz w kominach Urząd Gminy w Śliwicach przypomina i apeluje do mieszkańców Gminy

Dodane przez admin - pt., 19/02/2021 - 12:01



Tagi

- [Aktualności](#)

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.

W obiektach lub ich częściach, o których mowa powyżej, co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

W przypadku prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych związanych z pożarem sadz w kominie, kierujący działaniami ratowniczymi będzie prosił o przedstawienie dokumentów corocznego przeglądu przewodów kominowych wykonanego przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiańskim lub uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Source URL:

<https://www.sliwice.pl/aktualnosc/aktualnosci/777-w-zwiazku-z-powtarzajacymi-sie-pozarami-sadz-w-kominach-urzed-gminy-w>